

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 11 / 19

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez system.

Zaświadcza się, że produkowany seryjnie system, występujący pod nazwą:

Zintegrowany System Ochrony Obiektu **COMPAS 2026, COMPAS 2026LAN**

w tym: Kontrolery systemowe: Subserwer -AS1561LAN

Kontroler przejścia -AS1560, Kontroler strefy -AS1562, Kontroler rozszerzeń -AS1563,
Konwerter WIG-RS232 -AS1564, Kontroler tablicy synoptycznej -AS1565, Klawiatura systemowa -AS1567,
Moduł 8 x we/wy -AS1566, Czytniki: -AS905, AS930, AS940, AS975, AS985, AS987, AS991N

Oprogramowanie zarządzające: COMPAS 2026 LAN

Oprogramowanie integrujące: IFTER EQU-COMPAS 2026 LAN,

Recepcja-COMPAS 2026 LAN, PMC-COMPAS 2026 LAN

produkowany i przedstawiony do oceny przez Firmę :

COMPAS Sp. z o.o.
05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 17 b

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Dokumentacji z badań z Laboratoriów Badawczych

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN-93/E-08390-14:1993 Systemy alarmowe -Wymagania ogólne -Zasady stosowania.
2. PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia-Część 1: Wymagania systemowe.
3. PN-EN 50133-2-1:2002 Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -Część 2-1: Wymagania dla podzespołów.
4. PN-EN 50133-7:2002 Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -Część 7: Zasady stosowania.
5. PN-EN 50130-5:2012 Systemy alarmowe -Część 5: Próby środowiskowe.
6. PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe -Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych.

W oparciu o Procedurę Nr 13 - "Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych",

system zakwalifikowano do: **KLASY „S”** (wg PN-93/E-08390-14:1993),

KLASY DOSTĘPU "B", KLASY ROZPOZNANIA "3" (wg PN-EN 50133-1:2007)

Warunki dodatkowe i uwagi : brak

Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji systemu, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 2 października 2019 r. do dnia 1 października 2022 r.

Warszawa, 19 listopada 2019 r.

**Dział Oceny
i Kwalifikacji Urządzeń**

mgr inż. Andrzej Starnawski



**PREZES ZARZĄDU
ZAKŁADU „TECHOM”**

inż. Bogdan Tatarowski